



SAK NR: 19/2022
SAKSBEHANDLER: Anne Frugård
Arkivnr.: støl 512

MØTEDATO: 1.9.2022
MØTESTED: Tingvang

SIGN: _____

Utskrift til:
Statskog SF
Audun Trandokken
Øystre Slidre kommune

Støl 53/1/512 til Bakken gnr 47/18 på Lie. Søknad om VA-anlegg.

Saksdokumenter


- Nabovarsel av 6.7.2022 videresendt fra Statskog
- Uttale av 9.8.2022 fra Statskog til fjellstyret
- Opplysninger fra søker mottatt 18.8 og 23.8.2022

Saksopplysninger

Norvald Trandokken søker på vegne av Audun Trandokken, om avløpsrensaneanlegg med slamavskiller og infiltrasjon innenfor stølsvollen til støl 53/1/512 på Lie.

Statskog har fått saken tilsendt som nabovarsel, og har informert om at fjellstyret avgjør saken etter uttale fra Statskog. Anlegget ligger i sin helhet inne på stølsvollen. VA-anlegg har i tidligere saker vært regnet som en rettighet til en støl som er i drift med produksjon av mjølk. Denne stølen er i drift, men det produseres ikke mjølk.

Drifta består i følge rettighetshaver av 15 ammeku og 30 sau. Som begrunnelse for behovet for VA-anlegg skriver Trandokken bl.a.: «For å følge opp dyra best mulig, og ha nok tilsyn med dem, må vi ofte reise rett fra stølen og på jobb. Det har skjedd en endring i vaner, og i dagens samfunn har vi større behov for å dusje/vaske oss etter at vi har stelt med dyra, før vi reiser på jobb. Når vi først skal lage et bad, ønsker vi også å legge til rette for toalett, altså svart vann. Jeg tenker at til lettere der å være her, til lengre vil vi være her med dyra, og til mer får vi beitet og utnyttet fjellressursene.»



Anlegg vist i utsnitt av situasjonskisse.

Statskog og saksbehandler er enige om at slike saker på støl i bruk kan behandles etter § 10 i seterforskriften.

Statskog skriver i sin uttale:

«Saken gjelder tiltak på støl som er i bruk, og skal behandles etter seterforskriften § 10, der fjellstyret skal avgjøre om en stølsbruker kan sette opp, utvide og endre hus for en rasjonell utnyttning av utvist støl. Statskog skal gi uttale i saken før fjellstyret fatter vedtak. Statskog viser til praksis i lignende saker men vil poengtere enkelte vilkår som er greie forholde seg til.

Anlegget må arronderings-messig legges så tett på bebyggelsen som mulig slik at det blir kompakt til den dagen man eventuelt endrer status på stølen. Dette hindrer bruk av et større areal som kan tilfalle andre brukere. Tiltaket kreves godkjent av kommunen. Ut over det har vi ingen merknad.»

Vurdering

Fjellstyret har tidligere godkjent VA-anlegg på to støler på Lie og en på Flakstad, alle disse har melkeproduksjon på stølen. Trolig vil det bli flere støler som i framtiden ønsker å lage VA-anlegg. Fjellstyret har fått aksept fra Statskog, for at dette er en rettighet som fjellstyret avgjør etter uttale fra Statskog. Et avløpsanlegg er en forlengelse av driftsopplegget på stølen, og er fjellstyrets ansvarsområde så lenge anlegget ligger innenfor stølsutmålingen.

Historisk sett har tilgangen på nok og rent vann vært noe konfliktfylt på Lie.

Dette er forholdsvis nye tiltak som ikke omtales i lov/forskrift. Imidlertid er det naturlig å forankre slike vedtak i seterforskriftens § 10, men «Fjellstyret skal ut frå utvisinga gjere ei konkret vurdering i kvart enkelt tilfelle av kva som er nødvendig og rasjonelt med omsyn til bygningar og tekniske anlegg». Fjellstyret må ta en vurdering om VA-anlegg kun skal tillates når det er melkedrift på stølen, eller om VA-anlegg også skal tillates ved andre driftsformer.

Omsøkte anlegg skal i tillegg behandles av kommunen etter Plan- og bygningsloven.

Forslag til vedtak

Med hjemmel i forskrift om seter og tilleggsjord med mer i statsallmenning § 10 godkjenner fjellstyret at Audun Trandokken får lage avløps- og infiltrasjonsanlegg på støl gnr 53/1/512 på Lie som omsøkt.

Tiltaket kan ikke iverksettes før Øystre Slidre kommune har behandlet saken etter plan- og bygningsloven. Sakspapirene blir sendt videre til Øystre Slidre kommune.

Vedtak

Med hjemmel i forskrift om seter og tilleggsjord med mer i statsallmenning § 10 godkjenner fjellstyret at Audun Trandokken får lage avløps- og infiltrasjonsanlegg på støl gnr 53/1/512 på Lie som omsøkt.

Tiltaket kan ikke iverksettes før Øystre Slidre kommune har behandlet saken etter plan- og bygningsloven. Sakspapirene blir sendt videre til Øystre Slidre kommune.

Enstemmig.

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.